



**Российская Федерация**  
**Контрольно-счетная палата**  
**городского округа Фрязино**  
**Московской области**

Директору МБОУ СОШ  
№ 5

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,  
E-mail: [ksp-fryazino@mail.ru](mailto:ksp-fryazino@mail.ru)

Крестьянину А.В.

16.07.2024 № 01-13/18

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

В соответствии с пунктом 2.12 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2024 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68, в период с 06 июня по 01 июля 2024 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино» (далее — контрольное мероприятие).

В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

1. МБОУ СОШ № 5 в 2023 году было заключено 6 контрактов с АО «Теплосеть Фрязино» на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино на общую сумму 1293 256,22 руб.

В поданных Учреждением на рабочую группу заявках необоснованно были установлены коды продукции по классификатору КОЗ/ОКПД, дающие право заказчикам на заключение контрактов вне электронного магазина.

Однако, в протоколах Рабочей группы замечания к выбранным КОЗ и ОКПД отсутствуют.

На этом основании учреждением заключены контракты от 06.06.2023 № 31-СОШ5/2023, от 06.06.2023 № 32-СОШ5/2023, от 06.06.2023 № 30-СОШ5/2023, от 31.08.2023 № 33-СОШ5/2023, от 31.08.2023 № 45-СОШ5/2023 с единственным исполнителем вне электронного магазина.

Действия заказчика и Рабочей группы привели к нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34

БК РФ, поскольку электронный магазин, в том числе, предназначен для повышения эффективности закупок у единственного поставщика, осуществляемых в случаях, установленных пунктами 4, 5 и 28 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. МБОО СОШ № 5 заключены Контракты № 31-СОШ5/2023 и № 32-СОШ5/2023 от 06.06.2023.

Заявка № 20 от 31.05.2023 предусматривает начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) по объекту, расположенному по адресу: ул. Нахимова, д. 23А, в размере 540 000,0 руб (90 000,0 руб за месяц) на период с 01.06.2023 по 30.11.2023. Заявка № 21 от 31.05.2023 - на сумму 90 000,0 руб. на период с 01.12.2023 по 31.12.2023.

Протоколом Рабочей группы № 25рг/2023 от 09.06.2023 рекомендовано осуществление данных закупок.

Подача учреждением одной датой двух заявок на 540 000,0 руб. и 90 000,0 руб. на одинаковый вид услуг указывает на дробление закупки и уход от проведения конкурентных способов определения поставщика, что является нарушением:

- статьи 34 БК РФ, согласно которой принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности);

- части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой запрещается совершение заказчиками любых действий, которые приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

3. При проверке контрактов, заключенных МБОО СОШ № 5, установлено следующее:

1) Техническими заданиями (приложение № 5) к контрактам № 31-СОШ5/2023 от 06.06.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций здания МБОО СОШ № 5 по адресу: ул. Нахимова, д. 23а и № 30-СОШ5/2023 от 06.06.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций здания МБОО СОШ № 5 по адресу: ул. Горького д. 22 установлен состав услуг, оказываемых АО «Теплосеть», в том числе пунктом 3.1.4 «подготовка к отопительному сезону».

Согласно пункту 11.1 Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности

теплоснабжения потребителей выполняется комплекс мероприятий, основными из которых являются:

- устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
- испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность;
- шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;
- промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения;
- испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами;
- разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.

Однако, несмотря на то, что контрактами № 31-СОШ5/2023 от 06.06.2023 и № 30-СОШ/2023 от 06.06.2023 была предусмотрена подготовка к отопительному сезону, в том же периоде МБОУ СОШ 5 заключены контракты № 33-СОШ5/2023 от 14.06.2023 на оказание услуг по промывке системы отопления зданий МБОУ СОШ № 5 по адресам: ул. Нахимова, д. 23а и ул. Горького, д. 22 с АО «Теплосеть» на сумму 61 576,45 руб. и № 45-СОШ5/2023 от 30.08.2023 с АО «Теплосеть» по промывке теплообменника в здании МБОУ СОШ № 5 по адресу: ул. Горького д.22 на сумму 17 679,77 руб., которые дублируют работы (услуги) по контрактам № 30-СОШ/2023 и № 31-СОШ5/2023 от 06.06.2023, что является неэффективным расходованием бюджетных средств на общую сумму 79 256,22 руб.

2) Пунктом 2.9 Технического задания (приложение № 5) к контракту № 8-СОШ5/2024 от 21.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей здания в здании МБОУ СОШ № 5 в 2024 году по адресу: ул. Горького д. 22 установлено осуществление осмотра внутренних инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц, результаты чего должны отражаться в журнале осмотра.

Также раздел 3 Технического задания включает виды работ, которые необходимо производить ежемесячно. Результаты данных работ, согласно пункту 3.9 Технического задания, должны отражаться в журналах технических осмотров. Однако, в представленном к проверке журнале учета аварийно-технического обслуживания инженерных систем здания не отражены выезды за январь и март 2024 года, что свидетельствует об отсутствии оказания услуг АО «Теплосеть».

При этом, акты о приемке выполненных работ выставлялись ежемесячно на сумму 33 700,0 руб., что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств на сумму 67 400,0 руб.

3) Пунктом 2.9 Технического задания (приложение № 5) к контракту № 9-СОШ5/2024 от 20.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей здания МБОУ СОШ № 5 по адресу: ул. Нахимова д. 23а (январь-июнь) установлено осуществление осмотра внутренних инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц, результаты чего должны отражаться в журнале осмотра. Также раздел 3 Технического задания включает виды работ, которые необходимо производить ежемесячно. Результаты данных работ согласно пункту 3.9 Технического задания должны отражаться в журналах технических осмотров. Однако, в представленном к проверке журнале учета аварийно-технического обслуживания инженерных систем здания не отражены выезды за январь и март 2024 года, что свидетельствует об отсутствии оказания услуг АО «Теплосеть».

При этом, акты о приемке выполненных работ выставлялись ежемесячно на сумму 63 200,0 руб., что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств на сумму 126 400,0 руб.

С учетом вышеизложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» МБОУ СОШ № 5 надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем.
2. Возместить в бюджет городского округа Фрязино средства в сумме 79 256,22 руб., неэффективно израсходованные в 2023 году при заключении контрактов, дублирующих работы по промывке систем отопления зданий МБОУ СОШ № 5.
3. Возместить в бюджет городского округа Фрязино средства в сумме 193800,0 руб., необоснованно израсходованные учреждением при оплате завышенных (невыполненных) объемов работ, не оказанных АО «Теплосеть» услуг.
4. Возмещение средств в бюджет городского округа Фрязино провести по следующим реквизитам:

ИНН 5050122571, КПП 505001001 ОКТМО 46780000

Получатель платежа: УФК по Московской области (Контрольно-счетная палата городского округа Фрязино,  
л/с 04483D17970)

единый счет 40102810845370000004

казначейский счет получателя 03100643000000014800

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва,  
БИК 004525987  
КБК 1 16 10100 04 0000 140

5. Обратиться в АО «Теплосеть» с претензией о возмещении учреждению 193800,0 руб., необоснованно израсходованных учреждением при оплате в 2023 году завышенных (невыполненных) объемов работ, не оказанных АО «Теплосеть» услуг.
6. Рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц МБОУ СОШ № 5, виновных в допущенных нарушениях.
7. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного месяца со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко