



Российская Федерация
Контрольно-счетная палата
городского округа Фрязино
Московской области

Директору МБОУ СОШ
№ 2

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,
E-mail: ksp-fryazino@mail.ru

Корчагиной Н.С.

16.07.2024 № 01-13/19

на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2.12 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2024 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68, в период с 06 июня по 01 июля 2024 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино» (далее — контрольное мероприятие).

В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

1. МБОУ СОШ № 2 в 2023 году было заключено 6 контрактов с АО «Теплосеть Фрязино» на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино на общую сумму 986 142,87 руб.

В поданных Учреждением на рабочую группу заявках № 47 от 07.06.2023 и № 58 от 09.08.2023 необоснованно были установлены коды продукции по классификатору КОЗ/ОКПД, дающие право заказчикам на заключение контрактов вне электронного магазина.

Однако, в протоколах Рабочей группы замечания к выбранным КОЗ и ОКПД отсутствуют.

На этом основании учреждением заключены контракты 19.06.2023 № 63-СОШ/2023, от 15.08.2023 № 73-СОШ/2023 с единственным исполнителем вне электронного магазина.

Действия заказчика и Рабочей группы привели к нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34

БК РФ, поскольку электронный магазин, в том числе, предназначен для повышения эффективности закупок у единственного поставщика, осуществляемых в случаях, установленных пунктами 4, 5 и 28 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. При проверке контрактов, заключенных МБОО СОШ № 2, установлено следующее:

1) Техническими заданиями (приложение № 5) к контрактам № 57-СОШ/2023 от 02.06.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций зданий на сумму 144 000,0 руб. и № 65-СОШ/2023 от 04.07.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций зданий на сумму 456 000,0 руб. установлен состав услуг, оказываемых АО «Теплосеть», в том числе подготовка к отопительному сезону (пункт 6.1.4).

Согласно пункту 11.1 Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей выполняется комплекс мероприятий, основными из которых являются:

- устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
- испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;
- шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;
- промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;
- испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами;
- разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.

Однако, несмотря на то, что контрактами № 57-СОШ/2023 от 02.06.2023 и № 65-СОШ/2023 от 04.07.2023 была предусмотрено подготовка к отопительному сезону, в том же периоде МБОО СОШ № 2 заключены контракты № 63-СОШ/2023 от 19.06.2023 с АО «Теплосеть» на сумму 64 675,82 руб. по промывке и опрессовке систем отопления зданий МБОО СОШ № 2 и № 73-СОШ/2023 от 15.08.2023 с АО «Теплосеть» по промывке теплообменников в зданиях МБОО СОШ № 2 на сумму 70 719,51 руб., которые дублируют работы (услуги), установленные контрактами № 57-СОШ/2023 от 02.06.2023 и № 65-СОШ/2023 от 04.07.2023, что является неэффективным расходованием бюджетных средств на общую сумму 135 395,33 руб.

2) Техническим заданием (приложение № 5) к контракту № 65-СОШ/2023 от 04.07.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем зданий школы (ул. Ленина д.17 и ул. Нахимова д.1) установлена периодичность оказания услуг по обследованию и обслуживанию систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетей и электроустановок до 1000 В, а именно:

- контроль рабочих параметров системы отопления — ежедневно (во время отопительного сезона)
- проверка герметичности трубопроводов, запорно-регулирующих устройств, отопительных приборов, расширительных баков — 1 раз в месяц
 - проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов, регулирующей и запорной арматуры системы отопления - 1 раз в неделю
 - проверка работоспособности автоматических удалителей воздуха или воздуховыпускных кранов - 1 раз в месяц
 - проверка рабочих параметров систем холодного и горячего водоснабжения - 1 раз в месяц
 - проверка герметичности систем холодного и горячего водоснабжения — 1 раз в месяц
 - проверка работоспособности водоразборных кранов и запорной арматуры системы холодного и горячего водоснабжения— 2 раза в месяц
 - проверка действия автоматических регуляторов температуры и давления на стояках и подводках — 1 раз в месяц
 - осмотр трубопроводов, фитингов, мест соединения с санитарно-техническими приборами (фиксация информации о наличии или отсутствии нарушений в журнале осмотров, составление актов о необходимости выполнения ремонтно-восстановительных работ) – 2 раза в месяц
 - устранение загрязнений в электрических щитах - 1 раз в месяц.

Согласно пункту 6.9 Технического задания АО «Теплосеть» осуществляет ведение журналов технических осмотров (отдельно на каждую инженерную систему).

МБОУ СОШ № 2 представлены журналы учета технического обслуживания по каждому зданию, в которых отсутствуют записи о проведенных осмотрах в здании школы по адресу Нахимова, д. 1 в сентябре и ноябре 2023 года. При этом, акты о приемке выполненных работ выставлялись ежемесячно на сумму 10 000,0 руб., что является необоснованным расходованием бюджетных средств на сумму 20 000,0 руб.

3) Техническим заданием (приложение № 5) к контракту № 15-СОШ/2024 от 29.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных систем зданий школы (ул. Ленина д.17 и ул. Нахимова д.1) установлена периодичность оказания услуг по обследованию и

обслуживанию систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетей и электроустановок до 1000 В, а именно:

- контроль рабочих параметров системы отопления — ежедневно (во время отопительного сезона)
- проверка герметичности трубопроводов, запорно-регулирующих устройств, отопительных приборов, расширительных баков — 1 раз в месяц
 - проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов, регулирующей и запорной арматуры системы отопления - 1 раз в неделю
 - проверка работоспособности автоматических удалителей воздуха или воздуховыпускных кранов - 1 раз в месяц
 - проверка рабочих параметров систем холодного и горячего водоснабжения - 1 раз в месяц
 - проверка герметичности систем холодного и горячего водоснабжения — 1 раз в месяц
 - проверка работоспособности водоразборных кранов и запорной арматуры системы холодного и горячего водоснабжения— 2 раза в месяц
 - проверка действия автоматических регуляторов температуры и давления на стояках и подводках — 1 раз в месяц
 - осмотр трубопроводов, фитингов, мест соединения с санитарно-техническими приборами (фиксация информации о наличии или отсутствии нарушений в журнале осмотров, составление актов о необходимости выполнения ремонтно-восстановительных работ) – 2 раза в месяц
 - устранение загрязнений в электрических щитах - 1 раз в месяц
 - проверка состояния светильников, указателей эвакуационных выходов — 1 раз в месяц.

Согласно пункту 3.9 Технического задания АО «Теплосеть» осуществляет ведение журналов технических осмотров (отдельно на каждую инженерную систему).

МБОУ СОШ № 2 представлены журналы учета технического обслуживания по каждому зданию, в которых отсутствуют записи о проведенных осмотрах в здании школы по адресу ул. Нахимова, д. 1 в январе 2024 года. При этом, в Акте о приемке выполненных работ № 37 от 31.01.2024 отражено оказание услуги по зданию на сумму 12 600,0 руб. что является необоснованным расходованием бюджетных средств.

4) МБОУ СОШ № 2 заключен контракт № 08-СОШ/2023 от 19.12.2022 с АО «Теплосеть» на оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей зданий МБОУ СОШ № 2 в 2023 году на сумму 348 972,0 руб.

Техническим заданием (приложение № 5 к контракту) предусмотрено оказание услуг с 01.01.2023 по 31.12.2023 по адресам: ул. Ленина, д. 17, ул.

Нахимова, д. 1 (здания школы) и ул. Ленина, д. 11А, Спортивный проезд, д. 4 (здания детских садов).

В здании детского сада, расположенного по адресу: Спортивный пр., д. 4, в 2022 году проведен капитальный ремонт на основании контракта № 0148200005422000059 от 21.03.2022, заключенного Администрацией с ООО «Строительная компания» на разработку проектной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания для размещения детского сада.

Согласно пункту 6.5 контракта № 0148200005422000059 от 21.03.2022 Подрядчик обеспечивает бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока (36 месяцев с момента подписания акта о полном исполнении контракта).

Таким образом, заключение контракта № 08-СОШ/2023 от 19.12.2022 по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей здания детского сада (Спортивный проезд, д. 4) необоснованно, дублирует гарантийные работы (услуги), установленные контрактом № 0148200005422000059 от 21.03.2022, что привело к неэффективным расходам бюджетных средств в сумме 30 186,0 руб.

5) Аналогичное нарушение установлено при заключении контракта № 14-СОШ/2024 от 27.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций зданий детских садов на сумму 391 200,0 руб.

Приложениями № 1 и № 5 к контракту предусмотрено оказание услуг с 01.01.2024 по 31.12.2024 в зданиях детских садов по адресам: ул. Ленина, д. 11-а и Спортивный проезд, д. 4.

Таким образом, заключение контракта № 14-СОШ/2024 от 27.12.2023 на оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций здания детского сада по Спортивному проезду, д. 4 необоснованно. Произвести расчет неэффективного расходования бюджетных средств за период с 01.01.2024 по 31.05.2024 не представляется возможным в связи с отсутствием отдельной стоимости услуг по детским садам.

С учетом вышеизложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» МБОУ СОШ № 2 надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем.

2. Возместить в бюджет городского округа Фрязино средства в сумме 165581,33 руб., неэффективно израсходованные в 2023 году при заключении контрактов, дублирующих работы по промывке систем отопления зданий МБОУ СОШ № 2.

3. Возместить в бюджет городского округа Фрязино средства в сумме 32 600,0 руб., необоснованно израсходованные учреждением при оплате завышенных (невыполненных) объемов работ, не оказанных АО «Теплосеть» услуг.

4. Возмещение средств в бюджет городского округа Фрязино провести по следующим реквизитам:

ИНН 5050122571, КПП 505001001 ОКТМО 46780000

Получатель платежа: УФК по Московской области (Контрольно-счетная палата городского округа Фрязино, л/с 04483D17970)

единый счет 40102810845370000004

казначейский счет получателя 03100643000000014800

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва,

БИК 004525987

КБК 1 16 10100 04 0000 140

5. Обратиться в АО «Теплосеть» с претензией о возмещении учреждению 32600,0 руб., необоснованно израсходованных учреждением при оплате в 2023 году завышенных (невыполненных) объемов работ, не оказанных АО «Теплосеть» услуг.

6. Рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц МБОУ СОШ № 2, виновных в допущенных нарушениях.

7. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного месяца со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко

