



**Российская Федерация**  
**Контрольно-счетная палата**  
**городского округа Фрязино**  
**Московской области**

Директору МБОУ  
Гимназия

Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190

тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74,  
E-mail: [ksp-fryazino@mail.ru](mailto:ksp-fryazino@mail.ru)

Л.В. Лопаткиной

16.07.2024 № 01-13/20

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

В соответствии с пунктом 2.12 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2024 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68, в период с 06 июня по 01 июля 2024 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино» (далее — контрольное мероприятие).

В результате проведения контрольного мероприятия установлено:

1. МБОУ Гимназия в 2023 году было заключено 4 контракта с АО «Теплосеть Фрязино» на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино на общую сумму 1276223,68 руб.

В поданной Учреждением на рабочую группу заявке № 40 от 04.08.2023 необоснованно были установлены коды продукции по классификатору КОЗ/ОКПД, дающие право заказчикам на заключение контрактов вне электронного магазина.

На этом основании учреждением заключен контракт от 17.08.2023 № 304729-23 вне электронного магазина на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (закупка объемом до 600 тысяч рублей - закупка у единственного поставщика) на сумму 65 623,68 руб.

Действия заказчика привели к нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, поскольку электронный магазин, в том числе, предназначен для повышения

эффективности закупок у единственного поставщика, осуществляемых в случаях, установленных пунктами 4, 5 и 28 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

2. При проверке контрактов, заключенных МБОУ Гимназия, установлено следующее:

1) МБОУ Гимназия заключены контракты № 09/Е-24 от 19.12.2023 и № 09-2/Е-24 от 13.05.2024 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей зданий МБОУ Гимназия.

Однако, Техническими заданиями (приложение № 5) к контрактам предусмотрено только оказание услуг по обследованию и обслуживанию систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетей и электроустановок до 1000 В и отсутствуют услуги по аварийному обслуживанию зданий.

Данные факты свидетельствуют о нарушении учреждением статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

2) Техническим заданием (приложение № 5) к контракту № 219435-23 от 05.06.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций установлен состав услуг, оказываемых АО «Теплосеть», в том числе подготовка к отопительному сезону.

Согласно пункту 11.1 Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей выполняется комплекс мероприятий, основными из которых являются:

- устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность;

- шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения;

- испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами;

- разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.

Однако, несмотря на то, что контрактом № 219435-23 от 05.06.2023 была предусмотрено подготовка к отопительному сезону, в том же периоде МБОУ Гимназия заключен контракт № 304729-23 от 17.08.2023 с АО «Теплосеть» на сумму 65 623,68 руб. по промывке системы отопления зданий МБОУ

Гимназия, который дублирует работы (услуги), что является неэффективным расходованием бюджетных средств.

3) Техническим заданием (приложение № 5) к контракту № 21945-23 от 05.06.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций установлена периодичность оказания услуг по обследованию и обслуживанию систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетей и электроустановок до 1000 В, а именно:

- проверка герметичности трубопроводов, запорно-регулирующих устройств, отопительных приборов, расширительных баков — 1 раз в месяц
- проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов, регулирующей и запорной арматуры системы отопления - 1 раз в неделю
- проверка работоспособности автоматических удалителей воздуха или воздуховыпускных кранов - 1 раз в месяц
- проверка рабочих параметров систем холодного и горячего водоснабжения - 1 раз в месяц
- проверка герметичности систем холодного и горячего водоснабжения — 1 раз в месяц
- проверка работоспособности водоразборных кранов и запорной арматуры системы холодного и горячего водоснабжения— 2 раза в месяц
- проверка действия автоматических регуляторов температуры и давления на стояках и подводках — 1 раз в месяц
- осмотр трубопроводов, фитингов, мест соединения с санитарно-техническими приборами (фиксация информации о наличии или отсутствии нарушений в журнале осмотров, составление актов о необходимости выполнения ремонтно-восстановительных работ) – 2 раза в месяц
- устранение загрязнений в электрических щитах - 1 раз в месяц.

Согласно пункту 3.9 Технического задания АО «Теплосеть» осуществляет ведение журналов технических осмотров (отдельно на каждую инженерную систему).

Однако, в нарушение п. 3.9. Технического задания ведется только один журнал по каждому зданию (представлены для проверки МБОО Гимназия).

В июне 2023 года отсутствуют записи о проведенных осмотрах в здании школы по адресу ул. Полевая, д.18а, что свидетельствует об отсутствии оказания услуг АО «Теплосеть». При этом, акт о приемке выполненных работ № 375 от 30.06.2023 выставлен на сумму 93 000,0 руб.

В здании детского сада по адресу ул. Полевая, 12а в июне 2023 года проведен ремонт батареи, а в июле выполнены работы по устранению засора канализации и устранены неполадки в розеточной группе (группа № 4). Записи в журнале о проведенных проверках систем отопления, холодного и горячего водоснабжения отсутствуют.

4) Техническим заданием (приложение № 5) к контракту № 09/Е-24 от 19.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей в 2024 году установлена периодичность оказания услуг по обследованию и обслуживанию систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетей и электроустановок до 1000 В, а именно:

- проверка герметичности трубопроводов, запорно-регулирующих устройств, отопительных приборов, расширительных баков — 1 раз в месяц
- проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов, регулирующей и запорной арматуры системы отопления - 1 раз в неделю
- проверка работоспособности автоматических удалителей воздуха или воздуховыпускных кранов - 1 раз в месяц
- проверка рабочих параметров систем холодного и горячего водоснабжения - 1 раз в месяц
- проверка герметичности систем холодного и горячего водоснабжения — 1 раз в месяц
- проверка работоспособности водоразборных кранов и запорной арматуры системы холодного и горячего водоснабжения— 2 раза в месяц
- проверка действия автоматических регуляторов температуры и давления на стояках и подводках — 1 раз в месяц
- осмотр трубопроводов, фитингов, мест соединения с санитарно-техническими приборами (фиксация информации о наличии или отсутствии нарушений в журнале осмотров, составление актов о необходимости выполнения ремонтно-восстановительных работ) – 2 раза в месяц
- устранение загрязнений в электрических щитах - 1 раз в месяц.

Согласно пункту 3.9 Технического задания АО «Теплосеть» осуществляет ведение журналов технических осмотров (отдельно на каждую инженерную систему).

Однако, в нарушение п. 3.9. Технического задания ведется только один журнал по каждому зданию (представлены для проверки МБОУ Гимназия).

Кроме того, при проверке журналов установлено, что в здании детского сада по адресу Полевая, д.12а в январе осмотры не проводились, записи в журнале отсутствуют, что свидетельствует об отсутствии оказания услуг АО «Теплосеть». При этом, в акте о приемке выполненных работ № 31 от 30.01.2024 закрыто выполнение работ по детскому саду на сумму 15 800,0 руб.

С учетом вышеизложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований» МБОУ Гимназия надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия. Принять меры по их устранению и недопущению в дальнейшем.
2. Возместить в бюджет городского округа Фрязино средства в сумме 65 623,68 руб., неэффективно израсходованные в 2023 году при заключении контрактов, дублирующих работы по промывке систем отопления зданий МБОУ Гимназия.
3. Возместить в бюджет городского округа Фрязино средства в сумме 108800,0 руб., необоснованно израсходованные учреждением при оплате завышенных (невыполненных) объемов работ, не оказанных АО «Теплосеть» услуг.
4. Возмещение средств в бюджет городского округа Фрязино провести по следующим реквизитам:

ИНН 5050122571, КПП 505001001 ОКТМО 46780000

Получатель платежа: УФК по Московской области (Контрольно-счетная палата городского округа Фрязино, л/с 04483D17970)

единый счет 401028108453700000004

казначейский счет получателя 03100643000000014800

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва,

БИК 004525987

КБК 1 16 10100 04 0000 140

5. Обратиться в АО «Теплосеть» с претензией о возмещении учреждению 108800,0 руб., необоснованно израсходованных учреждением при оплате в 2023 году завышенных (невыполненных) объемов работ, не оказанных АО «Теплосеть» услуг.
6. Рассмотреть вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц МБОУ Гимназия, виновных в допущенных нарушениях.
7. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах, в письменной форме и с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного месяца со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко