

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино»

В соответствии с пунктом 2.12 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино (далее - Контрольно-счетная палата) на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2023 № 68, в период с 06 июня по 01 июля 2024 года Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино» (далее — контрольное мероприятие).

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 03.06.2024 № 30 (с изм. от 26.06.2024 № 35).

Проверкой установлено:

Муниципальные учреждения образования городского округа Фрязино осуществляют закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

1) МБОУ СОШ № 2 в 2023 году было заключено 6 контрактов с АО «Теплосеть Фрязино» на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино на общую сумму 986 142,87 руб.

По состоянию на 01 июня 2024 года было заключено 3 контракта с АО «Теплосеть Фрязино» на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино на общую сумму 1 338 000,0 руб.

2) МБОУ СОШ № 5 в 2023 году было заключено 6 контрактов с АО «Теплосеть Фрязино» на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино на общую сумму 1 293 256,22 руб., по состоянию на 01 июня 2024 года заключено 3 контракта на общую сумму 1 040 400,0 руб.

3) МБОУ «Гимназия» на 2023 год было заключено 4 контракта на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений с АО

«Теплосеть» на общую сумму 1 276 223,68 руб., на 2024 год по состоянию на 01.06.2024 — 2 контракта на сумму 974 400,0 руб.

4) МДОУ № 10 в 2023 году было заключено 3 контракта с АО «Теплосеть Фрязино» на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино на общую сумму 382 640,26 руб., по состоянию на 01 июня 2024 года - 1 контракт на сумму 513 600,0 руб.

При проверке документов, направленных учреждениями на Рабочую группу, установлено следующее:

МБОУ СОШ № 5

В поданных Учреждением на рабочую группу заявках необоснованно были установлены коды продукции по классификатору КОЗ/ОКПД, дающие право заказчикам на заключение контрактов вне электронного магазина.

Однако, в протоколах Рабочей группы замечания к выбранным КОЗ и ОКПД отсутствуют.

На этом основании учреждением заключены контракты от 06.06.2023 № 31-СОШ5/2023, от 06.06.2023 № 32-СОШ5/2023, от 06.06.2023 № 30-СОШ5/2023, от 31.08.2023 № 33-СОШ5/2023, от 31.08.2023 № 45-СОШ5/2023 с единственным исполнителем вне электронного магазина.

Действия заказчика и Рабочей группы привели к нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, поскольку электронный магазин, в том числе, предназначен для повышения эффективности закупок у единственного поставщика, осуществляемых в случаях, установленных пунктами 4, 5 и 28 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

МБОУ СОШ № 2

В поданных Учреждением на рабочую группу заявках № 47 от 07.06.2023 и № 58 от 09.08.2023 необоснованно были установлены коды продукции по классификатору КОЗ/ОКПД, дающие право заказчикам на заключение контрактов вне электронного магазина.

Однако, в протоколах Рабочей группы замечания к выбранным КОЗ и ОКПД отсутствуют.

На этом основании учреждением заключены контракты 19.06.2023 № 63-СОШ/2023, от 15.08.2023 № 73-СОШ/2023 с единственным исполнителем вне электронного магазина.

Действия заказчика и Рабочей группы привели к нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, поскольку электронный магазин, в том числе, предназначен для повышения эффективности закупок у единственного поставщика, осуществляемых в случаях, установленных пунктами 4, 5 и 28 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

МБОУ Гимназия

В поданной Учреждением на рабочую группу заявке № 40 от 04.08.2023 необоснованно были установлены коды продукции по классификатору КОЗ/ОКПД, дающие право заказчикам на заключение контрактов вне электронного магазина.

На этом основании учреждением заключен контракт от 17.08.2023 № 304729-23 вне электронного магазина на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (закупка объемом до 600 тысяч рублей - закупка у единственного поставщика) на сумму 65 623,68 руб.

Действия заказчика привели к нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, поскольку электронный магазин, в том числе, предназначен для повышения эффективности закупок у единственного поставщика, осуществляемых в случаях, установленных пунктами 4, 5 и 28 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

МДОУ № 10

В поданной Учреждением на рабочую группу заявке б/№ и б/д необоснованно были установлены коды продукции по классификатору КОЗ/ОКПД, дающие право заказчикам на заключение контрактов вне электронного магазина.

Протоколом Рабочей группы № 29 рг/2023 от 07.07.2023 рекомендовано осуществление закупки с учетом внесения изменений в коды продукции.

КОЗ и ОКПД были изменены учреждением на следующие коды:

КОЗ - 02.39.01.01.08.01.02.01.03 - Услуги по управлению нежилой недвижимостью.

ОКПД - 68.32.13.120 - Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого фонда.

Согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности, утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (далее - ОКПД), применяемый код 68.32.13 - Услуги по управлению объектами нежилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе не включает в себя:

- услуги по поддержке состояния здания (сочетание услуг, таких как услуги по общей внутренней уборке помещений, техническое обслуживание зданий и мелкий ремонт, вывоз мусора, обеспечение охраны и безопасности объектов).

Согласно ОКПД необходимо было применить код 43.22.12 - Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включающий в себя: работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением, и применить КОЗ - 02.36.01.01.02.14.01.01.01 - Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем центрального отопления.

Данный КОЗ не дает право Заказчику на заключение контракта по пунктам 4 и 5 статьи 93 Закона № 44-ФЗ вне электронного магазина.

Тем не менее, учреждением заключен контракт от 19.07.2023 № 26-23 с АО «Теплосеть» в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (закупка объемом до 600 тысяч рублей - закупка у единственного поставщика) на сумму 32 180,26 руб. вне электронного магазина.

Действия заказчика привели к нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, поскольку электронный магазин, в том числе, предназначен для повышения эффективности закупок у единственного поставщика, осуществляемых в случаях, установленных пунктами 4, 5 и 28 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

При проверке законности и обоснованности закупок на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино установлено:

1) МБОУ Гимназия заключены контракты № 09/Е-24 от 19.12.2023 и № 09-2/Е-24 от 13.05.2024 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей зданий МБОУ Гимназия.

Однако, Техническими заданиями (приложение № 5) к контрактам № 09/Е-24 от 19.12.2023 и № 09-2/Е-24 от 13.05.2024 предусмотрено только оказание услуг по обследованию и обслуживанию систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетей и электроустановок до 1000 В, и отсутствуют услуги по аварийному обслуживанию зданий.

2) МДОУ №10 заключен контракт № 2-23 30.12.2022 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию здания МДОУ № 10 в 2023 году.

Однако, Техническим заданием предусмотрено только аварийное обслуживание инженерных сетей здания и отсутствуют услуги по техническому обслуживанию зданий. Коммерческие предложения к обоснованию НМЦК также представлены только на аварийное обслуживание инженерных сетей здания.

Данные факты свидетельствуют о нарушении учреждениями статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

3) МБОУ СОШ № 5 заключены Контракты № 31-СОШ5/2023 и № 32-СОШ5/2023 от 06.06.2023. К проверке Контрольно-счетной палаты представлены документы для осуществления закупки:

Заявка № 20 от 31.05.2023 предусматривает начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) по объекту, расположенному по адресу: ул. Нахимова, д. 23А, в размере 540 000,0 руб (90 000,0 руб за месяц) на период с 01.06.2023 по 30.11.2023.

Заявка № 21 от 31.05.2023 - на сумму 90 000,0 руб. на период с 01.12.2023 по 31.12.2023.

К данным заявкам представлены идентичные коммерческие предложения от АО «Теплосеть Фрязино», ОАО «Фрязинская теплоэнергетическая компания» (далее - ОАО «ФТЭК») и МУП «Водоканал» г. Фрязино и, соответственно, одинаковый расчет цены за единицу: 90 000,0 руб.

Протоколом рабочей группы № 25рг/2023 от 09.06.2023 рекомендовано осуществление данных закупок.

Контрольно-счетная палата считает, что подача учреждением одной датой двух заявок на 540 000,0 руб. и 90 000,0 руб. на одинаковый вид услуг указывает на дробление закупки и уход от проведения конкурентных способов определения поставщика, что является нарушением:

- статьи 34 БК РФ, согласно которой принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности);

- части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ, согласно которой запрещается совершение заказчиками любых действий, которые противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

При рассмотрении Рабочей группой коммерческих предложений от ОАО «ФТЭК» и АО «Теплосеть Фрязино» также не было учтено, что руководителем обеих организаций является одно и то же должностное лицо, на основании чего, данные юридические лица признаются взаимозависимыми, что в соответствии со статьей 105.1 Налогового кодекса РФ также могло привести к ограничению или устранению конкуренции.

При оценке эффективности осуществления закупок на техническое обслуживание зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Фрязино установлено:

МБОУ СОШ № 2

1. Техническими заданиями (приложение № 5) к контрактам № 57-СОШ/2023 от 02.06.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций зданий на сумму 144 000,0 руб. и № 65-СОШ/2023 от 04.07.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций зданий на сумму 456 000,0 руб. установлен состав услуг, оказываемых АО «Теплосеть», в том числе подготовка к отопительному сезону (пункт 6.1.4).

Согласно пункту 11.1 Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей выполняется комплекс мероприятий, основными из которых являются:

- устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность;

- шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;
- промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;
- испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами;
- разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.

Однако, несмотря на то, что контрактами № 57-СОШ/2023 от 02.06.2023 и № 65-СОШ/2023 от 04.07.2023 была предусмотрено подготовка к отопительному сезону, в том же периоде МБОУ СОШ № 2 заключены контракты № 63-СОШ/2023 от 19.06.2023 с АО «Теплосеть» на сумму 64 675,82 руб. по промывке и опрессовке систем отопления зданий МБОУ СОШ № 2 и № 73-СОШ/2023 от 15.08.2023 с АО «Теплосеть» по промывке теплообменников в зданиях МБОУ СОШ № 2 на сумму 70 719,51 руб., которые дублируют работы (услуги), установленные контрактами № 57-СОШ/2023 от 02.06.2023 и № 65-СОШ/2023 от 04.07.2023, что является неэффективным расходованием бюджетных средств на общую сумму 135 395,33 руб.

2. Техническим заданием (приложение № 5) к контракту № 65-СОШ/2023 от 04.07.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных систем зданий школы (ул. Ленина д.17 и ул. Нахимова д.1) установлена периодичность оказания услуг по обследованию и обслуживанию систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетей и электроустановок до 1000 В.

Согласно пункту 6.9 Технического задания АО «Теплосеть» осуществляет ведение журналов технических осмотров (отдельно на каждую инженерную систему).

МБОУ СОШ № 2 представлены журналы учета технического обслуживания по каждому зданию, в которых отсутствуют записи о проведенных осмотрах в здании школы по адресу Нахимова, д. 1 в сентябре и ноябре 2023 года. При этом, акты о приемке выполненных работ выставлялись ежемесячно на сумму 10 000,0 руб., что является необоснованным расходованием бюджетных средств на сумму 20 000,0 руб.

3. Техническим заданием (приложение № 5) к контракту № 15-СОШ/2024 от 29.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных систем зданий школы (ул. Ленина д.17 и ул. Нахимова д.1) установлена периодичность оказания услуг по обследованию и обслуживанию систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетей и электроустановок до 1000 В.

Согласно пункту 3.9 Технического задания АО «Теплосеть» осуществляет ведение журналов технических осмотров (отдельно на каждую инженерную систему).

МБОУ СОШ № 2 представлены журналы учета технического обслуживания по каждому зданию, в которых отсутствуют записи о проведенных осмотрах в здании школы по адресу ул. Нахимова, д. 1 в январе 2024 года. При этом, в Акте о приемке выполненных работ № 37 от 31.01.2024 отражено оказание услуги по зданию на сумму 12 600,0 руб. что является необоснованным расходованием бюджетных средств.

4. МБОУ СОШ № 2 заключен контракт № 08-СОШ/2023 от 19.12.2022 с АО «Теплосеть» на оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей зданий МБОУ СОШ № 2 в 2023 году на сумму 348 972,0 руб.

Техническим заданием (приложение № 5 к контракту) предусмотрено оказание услуг с 01.01.2023 по 31.12.2023 по адресам: ул. Ленина, д. 17, ул. Нахимова, д. 1 (здания школы) и ул. Ленина, д. 11А, Спортивный проезд, д. 4 (здания детских садов).

В здании детского сада, расположенного по адресу: Спортивный пр., д. 4, в 2022 году проведен капитальный ремонт на основании контракта № 0148200005422000059 от 21.03.2022, заключенного Администрацией с ООО «Строительная компания» на разработку проектной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания для размещения детского сада.

Согласно пункту 6.5 контракта № 0148200005422000059 от 21.03.2022 Подрядчик обеспечивает бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока (36 месяцев с момента подписания акта о полном исполнении контракта).

Таким образом, заключение контракта № 08-СОШ/2023 от 19.12.2022 по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей здания детского сада (Спортивный проезд, д. 4) необоснованно, дублирует гарантийные работы (услуги), установленные контрактом № 0148200005422000059 от 21.03.2022, что привело к неэффективным расходам бюджетных средств в сумме 30 186,0 руб.

5. Аналогичное нарушение установлено при заключении контракта № 14-СОШ/2024 от 27.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций зданий детских садов на сумму 391 200,0 руб.

Приложениями № 1 и № 5 к контракту предусмотрено оказание услуг с 01.01.2024 по 31.12.2024 в зданиях детских садов по адресам: ул. Ленина, д. 11-а и Спортивный проезд, д. 4.

Таким образом, заключение контракта № 14-СОШ/2024 от 27.12.2023 на оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций здания детского сада по Спортивному проезду, д. 4 необоснованно. Произвести расчет неэффективного расходования бюджетных средств за период с 01.01.2024 по 31.05.2024 не представляется возможным в связи с отсутствием отдельной стоимости услуг по детским садам.

МБОУ СОШ № 5

1. Техническими заданиями (приложение № 5) к контрактам № 31-СОШ5/2023 от 06.06.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию

внутренних инженерных коммуникаций здания МБОО СОШ № 5 по адресу: ул. Нахимова, д. 23а и № 30-СОШ5/2023 от 06.06.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций здания МБОО СОШ № 5 по адресу: ул. Горького д. 22 установлен состав услуг, оказываемых АО «Теплосеть», в том числе пунктом 3.1.4 «подготовка к отопительному сезону».

Однако, несмотря на то, что контрактами № 31-СОШ5/2023 от 06.06.2023 и № 30-СОШ/2023 от 06.06.2023 была предусмотрена подготовка к отопительному сезону, в том же периоде МБОО СОШ 5 заключены контракты № 33-СОШ5/2023 от 14.06.2023 на оказание услуг по промывке системы отопления зданий МБОО СОШ № 5 по адресам: ул. Нахимова, д. 23а и ул. Горького, д. 22 с АО «Теплосеть» на сумму 61 576,45 руб. и № 45-СОШ5/2023 от 30.08.2023 с АО «Теплосеть» по промывке теплообменника в здании МБОО СОШ № 5 по адресу: ул. Горького д.22 на сумму 17 679,77 руб., которые дублируют работы (услуги), что является неэффективным расходованием бюджетных средств на общую сумму 79 256,22 руб.

2. Пунктом 2.9 Технического задания (приложение № 5) к контракту № 8-СОШ5/2024 от 21.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей здания в здании МБОО СОШ № 5 в 2024 году по адресу: ул. Горького д. 22 установлено осуществление осмотра внутренних инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц, результаты чего должны отражаться в журнале осмотра. Также раздел 3 Технического задания включает виды работ, которые необходимо производить ежемесячно. Результаты данных работ, согласно пункту 3.9 Технического задания, должны отражаться в журналах технических осмотров. Однако, в представленном к проверке журнале учета аварийно-технического обслуживания инженерных систем здания не отражены выезды за январь и март 2024 года, что свидетельствует об отсутствии оказания услуг АО «Теплосеть».

При этом, акты о приемке выполненных работ выставлялись ежемесячно на сумму 33 700,0 руб., что является необоснованным расходованием бюджетных средств на сумму 67 400,0 руб.

3. Пунктом 2.9 Технического задания (приложение № 5) к контракту № 9-СОШ5/2024 от 20.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей здания МБОО СОШ № 5 по адресу: ул. Нахимова д. 23а (январь-июнь) установлено осуществление осмотра внутренних инженерных систем и оборудования - 1 раз в месяц, результаты чего должны отражаться в журнале осмотра. Также раздел 3 Технического задания включает виды работ, которые необходимо производить ежемесячно. Результаты данных работ согласно пункту 3.9 Технического задания должны отражаться в журналах технических осмотров. Однако, в представленном к проверке журнале учета аварийно-технического обслуживания инженерных систем здания не отражены выезды за январь и март 2024 года, что свидетельствует об отсутствии оказания услуг АО «Теплосеть»..

При этом, акты о приемке выполненных работ выставлялись ежемесячно на сумму 63 200,0 руб., что является необоснованным расходованием бюджетных средств на сумму 126 400,0 руб.

МБОУ Гимназия

1. Техническим заданием (приложение № 5) к контракту № 219435-23 от 05.06.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций установлен состав услуг, оказываемых АО «Теплосеть», в том числе подготовка к отопительному сезону.

Однако, несмотря на то, что контрактом № 219435-23 от 05.06.2023 была предусмотрено подготовка к отопительному сезону, в том же периоде МБОУ Гимназия заключен контракт № 304729-23 от 17.08.2023 с АО «Теплосеть» на сумму 65 623,68 руб. по промывке системы отопления зданий МБОУ Гимназия, который дублирует работы (услуги), что является что является неэффективным расходованием бюджетных средств.

2. Техническим заданием (приложение № 5) к контракту № 21945-23 от 05.06.2023 на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций установлена периодичность оказания услуг по обследованию и обслуживанию систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетей и электроустановок до 1000 В.

Согласно пункту 3.9 Технического задания АО «Теплосеть» осуществляет ведение журналов технических осмотров (отдельно на каждую инженерную систему).

Однако, в нарушение п. 3.9. Технического задания ведется только один журнал по каждому зданию (представлены для проверки МБОУ Гимназия).

В июне 2023 года отсутствуют записи о проведенных осмотрах в здании школы по адресу ул. Полевая, д.18а, что свидетельствует об отсутствии оказания услуг АО «Теплосеть». При этом, акт о приемке выполненных работ № 375 от 30.06.2023 выставлен на сумму 93 000,0 руб.

В здании детского сада по адресу ул. Полевая, 12а в июне 2023 года проведен ремонт батареи, а в июле выполнены работы по устранению засора канализации и устранены неполадки в розеточной группе (группа № 4). Записи в журнале о проведенных проверках систем отопления, холодного и горячего водоснабжения отсутствуют.

3. Техническим заданием (приложение № 5) к контракту № 09/Е-24 от 19.12.2023 на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних инженерных сетей в 2024 году установлена периодичность оказания услуг по обследованию и обслуживанию систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электрических сетей и электроустановок до 1000 В.

Согласно пункту 3.9 Технического задания АО «Теплосеть» осуществляет ведение журналов технических осмотров (отдельно на каждую инженерную систему).

Однако, в нарушение п. 3.9. Технического задания ведется только один журнал по каждому зданию (представлены для проверки МБОУ Гимназия).

Кроме того, при проверке журналов установлено, что в здании детского сада по адресу Полевая, д.12а в январе осмотры не проводились, записи в журнале отсутствуют, что свидетельствует об отсутствии оказания услуг АО «Теплосеть». При этом, в акте о приемке выполненных работ № 31 от 30.01.2024 закрыто выполнение работ по детскому саду на сумму 15 800,0 руб.

При проверке контрактов, заключенных МДОУ № 10, нарушений не установлено.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Л.А. Панченко